



Relatório de Inspeção de Materiais Nº 19052401

Fornecedor: LICITA ONLINE EIRELI / WIREFLEX COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA.

Autorização de Fornecimento: 10004196A1


Código	Item AF	Especificação	Quantidade Inspeccionada	Quantidade Aprovada
10028300	02	CABO DE POTÊNCIA, TENSÃO DE ISOLAMENTO 0.6 / 1KV, 4 CONDUTORES, SECÇÃO NOMINAL 4 mm ² , ENCORDAMENTO CLASSE 2, COBRE, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO 90°C (EPR), VEIAS COLORIDAS, COBERTURA EM TERMOPLÁSTICO (ST2) NA COR PRETA. APLICÁVEL NORMA NBR 6251, NM280 e NBR 7286. Referência cotada WIREFLEX- WIRENAX.	1000 metros	1000m


Laudo técnico da Inspeção:

Realizados os ensaios de retina: tensão aplicada, resistência de isolamento e resistência ôhmica, com resultados satisfatórios.

Cabos acondicionados em 2 bobinas de madeira com 500m cada, lote de fabricação 332.

Fornecidos o atestado de matéria prima e dos ensaios realizados.

Técnico/R.G.: Milton Sanuki / 13102.8 Visto:  MILTON AKIO SANUKI
ECLICQ
R 13102-8

Fornecedor: WIREFLEX Visto:  Wireflex Com. e Ind. Ltda
Geovane Felipe Faria
Gerente de Engenharia e Qualidade

No corpo da NF de entrega dos materiais deverá constar o número deste relatório e cópia dele deve acompanhá-la. O presente relatório representa simples autorização de remessa de materiais.

O recebimento formal destes materiais somente será feito em nossos almoxarifados após verificação definitiva quanto à integridade dos mesmos e obedecidas as condições expressas em nossa Autorização de Fornecimento ou Contrato.